

水処理装置（○○○）の性能保証書

株式会社○△□

本製品の性能は以下の通りである。

対象水：浴槽水

処理水量：10m³/h

浄化方法：砂ろ過法

除去対象：濁度、SS、BOD、鉄、マンガン

主な除去対象外物質：塩化物イオン

処理性能

- ・濁度：10度→1度 除去率：90%
- ・SS：20mg/L→1mg/L 除去率 95%
- ・BOD：5mg/L→1mg/L 除去率 80%
- ・鉄：3mg/L→0.3mg/L 除去率 90%
- ・マンガン：5mg/L→2mg/L 除去率 60%

以上の分析値は、濃度計量証明書で保証されている。計量証明書は法的な裏付けを持つ証明書であり、本書をもって、性能は担保されている。

＜計量証明書＞

番号 aaaaaa～bbbbbb

＜計量証明所＞

株式会社分析ラボックス

登録番号：0123456

管理計量士：山田太郎（環境計量士（濃度）No.abcde

添付書類

計量証明書

以上